

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Πέμπτη, 24 Ιούλιος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
24/7/25 0:00	179,35	160,60	18,75	0,00	1	0	1	1	1		1		1				1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/7/25 1:00	168,36	147,55	20,81	0,00	1	0	1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
24/7/25 2:00	160,24	139,16	21,08	0,00	1	0	1	1	1				1				1	1	1	1	1	1	1		47,90	47,88
24/7/25 3:00	153,77	135,53	18,24	0,00	1	0	1	1	1				1				1	1		1	1	1	1		46,11	46,07
24/7/25 4:00	150,54	129,15	21,40	0,00	1	0	1	1	1				1				1	1		1	1	1	1		45,07	45,08
24/7/25 5:00	151,95	128,69	23,26	0,00	1	0	1	1	1				1				1	1		1	1	1	1		45,43	45,54
24/7/25 6:00	157,40	137,11	19,83	0,45	1	0	1	1	1				1				1	1		1	1	1	1	1	47,08	47,09
24/7/25 7:00	177,13	150,22	22,51	4,41	1	0	1	1	1				1	1			1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/7/25 8:00	198,23	166,34	22,08	9,81	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/7/25 9:00	216,29	182,06	19,65	14,58	1	0	1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/7/25 10:00	225,18	194,27	12,20	18,72	1	0	1	1	1				1	1	1		4	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/7/25 11:00	230,66	193,78	15,27	21,61	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/7/25 12:00	235,90	194,98	17,84	23,09	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/7/25 13:00	243,75	202,26	18,09	23,40	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/7/25 14:00	245,66	202,56	20,50	22,60	1	0	1	1	1				1	1	1		12	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/7/25 15:00	243,05	199,88	22,30	20,87	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/7/25 16:00	243,44	202,03	23,52	17,88	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/7/25 17:00	245,08	204,05	27,34	13,69	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/7/25 18:00	246,25	208,40	29,57	8,28	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/7/25 19:00	240,02	206,75	30,77	2,49	1	0	1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/7/25 20:00	232,58	199,89	32,64	0,05	1	0	1	1	1				1	1	1		9	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/7/25 21:00	226,87	194,42	32,44	0,00	1	0	1	1	1				1	1	1		3	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/7/25 22:00	215,88	185,58	30,30	0,00	1	0	1	1	1		1		1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/7/25 23:00	202,70	172,39	30,31	0,00	1	0	1	1	1		1		1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις