

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 24 Αύγουστος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
24/8/25 0:00	158,34	118,00	40,34	0,00			1	1	1				1				1		1	1	1	1		48,32	47,43	
24/8/25 1:00	148,82	111,59	37,23	0,00			1	1	1				1				1		1	1	1	1		48,30	44,61	
24/8/25 2:00	143,07	105,00	38,07	0,00			1	1	1				1						1	1	1	1		47,96	42,83	
24/8/25 3:00	137,59	101,39	36,20	0,00			1	1	1				1						1	1	1	1		48,55	41,29	
24/8/25 4:00	133,87	98,90	34,97	0,00			1	1	1				1						1	1	1	1		48,55	40,09	
24/8/25 5:00	134,57	103,47	31,10	0,00			1	1	1				1						1	1	1	1		48,47	40,32	
24/8/25 6:00	138,51	112,96	25,49	0,07			1	1	1				1						1	1	1	1	1	43,66	41,51	
24/8/25 7:00	149,58	117,30	29,22	3,06			1	1	1				1		1				1	1	1	1	1	45,05	44,84	
24/8/25 8:00	163,93	128,72	25,82	9,39			1	1	1				1		1				1	1	1	1	1	48,25	48,24	
24/8/25 9:00	177,13	142,05	20,24	14,84			1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	48,55	48,55	
24/8/25 10:00	184,24	147,75	17,42	19,06			1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	48,55	48,55	
24/8/25 11:00	187,08	140,27	25,12	21,69			1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	48,55	48,55	
24/8/25 12:00	191,35	139,46	28,73	23,17			1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	48,55	48,55	
24/8/25 13:00	196,55	143,89	29,21	23,45			1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	48,55	48,55	
24/8/25 14:00	198,37	145,49	30,30	22,58			1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	48,55	48,55	
24/8/25 15:00	196,86	140,19	36,16	20,50			1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	48,55	48,55	
24/8/25 16:00	196,54	142,94	36,57	17,03			1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	48,55	48,55	
24/8/25 17:00	199,71	149,61	37,87	12,23			1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	48,55	48,55	
24/8/25 18:00	200,89	155,33	39,84	5,72			1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	48,55	48,55	
24/8/25 19:00	196,03	153,70	41,71	0,63			1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	48,55	48,55	
24/8/25 20:00	194,96	151,99	42,97	0,00			1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	48,55	48,55	
24/8/25 21:00	188,24	145,72	42,52	0,00			1	1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	48,55	48,55	
24/8/25 22:00	178,14	137,33	40,81	0,00			1	1	1				1		1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55	
24/8/25 23:00	166,92	128,05	38,87	0,00			1	1	1				1				1		1	1	1	1	1	48,53	48,52	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις