

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Παρασκευή, 25 Ιούλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
25/7/25 0:00	189,16	157,10	32,05	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
25/7/25 1:00	178,60	146,34	32,26	0,00	1		1	1	1				1					1		1	1	1	1	1	48,55	48,55	
25/7/25 2:00	170,93	140,89	30,04	0,00	1		1	1	1				1					1		1	1	1	1	1	48,55	48,55	
25/7/25 3:00	165,12	135,23	29,89	0,00	1		1	1	1				1					1		1	1	1	1	1	48,55	48,55	
25/7/25 4:00	161,03	134,00	27,02	0,00	1		1	1	1				1					1		1	1	1		1	48,22	48,19	
25/7/25 5:00	160,80	136,73	24,07	0,00	1		1	1	1				1					1		1	1	1		1	48,15	48,17	
25/7/25 6:00	164,92	146,64	17,89	0,39	1		1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
25/7/25 7:00	183,30	166,96	12,47	3,87	1		1	1	1				1				6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
25/7/25 8:00	203,80	184,70	9,92	9,18	1		1	1	1		1		1		1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
25/7/25 9:00	221,21	198,12	10,88	12,22	1		1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
25/7/25 10:00	233,97	204,60	11,12	18,26	1		1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
25/7/25 11:00	236,63	208,34	7,53	20,77	1		1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
25/7/25 12:00	242,63	209,47	10,87	22,30	1		1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
25/7/25 13:00	251,20	212,58	15,95	22,68	1		1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
25/7/25 14:00	254,14	211,94	20,12	22,08	1		1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
25/7/25 15:00	252,07	208,31	23,67	20,08	1		1	1	1		1		1	1	1		12	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
25/7/25 16:00	253,17	213,85	22,12	17,20	1		1	1	1		1		1	1	1		12	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
25/7/25 17:00	255,70	218,31	24,24	13,16	1		1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
25/7/25 18:00	258,04	223,26	27,27	7,51	1		1		1		1	1	1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
25/7/25 19:00	252,27	218,49	31,57	2,22	1		1	1	1		1	1	1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
25/7/25 20:00	247,08	215,04	31,98	0,06	1		1	1	1		1	1	1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
25/7/25 21:00	240,75	208,42	32,33	0,00	1		1	1	1		1	1	1	1	1		5	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
25/7/25 22:00	230,79	198,37	32,42	0,00	1		1	1	1		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
25/7/25 23:00	218,52	189,46	29,06	0,00	1		1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις