

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																		Δευτέρα, 25 Αύγουστος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
25/8/25 0:00	155,92	119,12	36,80	0,00				1	1				1				1		1	1	1	1	1	48,45	46,69	
25/8/25 1:00	145,80	111,44	34,36	0,00			1	1	1				1				1		1	1		1	1	46,88	43,69	
25/8/25 2:00	138,29	106,86	31,44	0,00			1	1	1				1				1		1	1	1			48,55	41,44	
25/8/25 3:00	133,25	104,45	28,80	0,00			1	1	1				1				1		1	1	1			48,50	39,93	
25/8/25 4:00	129,78	101,22	28,56	0,00			1	1	1				1				1		1	1	1			48,50	38,94	
25/8/25 5:00	131,11	103,62	27,49	0,00			1	1	1		1						1		1	1	1			48,55	39,25	
25/8/25 6:00	137,12	108,39	28,68	0,05			1	1	1		1						1		1	1	1		1	48,49	41,04	
25/8/25 7:00	152,56	118,57	31,02	2,97			1	1	1		1				1		1		1	1	1		1	48,55	45,69	
25/8/25 8:00	172,22	132,85	30,03	9,34			1	1	1		1				1		1		1	1	1		1	48,55	48,55	
25/8/25 9:00	188,48	146,59	27,24	14,64			1	1	1		1			1	1		1		1	1	1		1	48,55	48,55	
25/8/25 10:00	195,94	151,68	25,11	19,15			1	1	1		1			1	1		1		1	1	1		1	48,55	48,55	
25/8/25 11:00	198,75	150,68	26,08	21,98			1	1	1		1			1	1		1		1	1	1		1	48,55	48,55	
25/8/25 12:00	203,30	153,65	26,25	23,41			1	1	1				1	1	1		1		1	1	1		1	48,55	48,55	
25/8/25 13:00	208,74	158,68	26,30	23,76			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		1	48,55	48,55	
25/8/25 14:00	210,03	160,65	26,52	22,86			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1		1	48,55	48,55	
25/8/25 15:00	206,50	160,67	24,91	20,92			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1		1	48,55	48,55	
25/8/25 16:00	204,13	160,20	26,34	17,59			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1		1	48,55	48,55	
25/8/25 17:00	204,30	166,43	25,58	12,29			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1		1	48,55	48,55	
25/8/25 18:00	204,28	171,05	27,43	5,81			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1		1	48,55	48,55	
25/8/25 19:00	199,34	169,84	28,93	0,57			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1		1	48,55	48,55	
25/8/25 20:00	197,14	170,85	26,29	0,00			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1		1	48,55	48,55	
25/8/25 21:00	186,68	161,93	24,76	0,00			1	1	1		1	1		1	1		1	1	1	1	1		1	48,55	48,55	
25/8/25 22:00	174,27	148,75	25,52	0,00			1	1	1		1	1			1		1	1	1	1	1		1	48,55	48,55	
25/8/25 23:00	162,83	135,36	27,48	0,00			1	1			1	1					1	1	1	1	1		1	48,29	48,30	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις