

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																		Πέμπτη, 26 Ιούνιος 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				17,1	17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
26/6/25 0:00	134,56	107,06	27,49	0,00	1	0	1	1	1					0				1		1		1	1	1	48,46	40,33		
26/6/25 1:00	125,85	96,81	29,04	0,00	1	0	1	1	1					0				1		1			1		48,44	37,72		
26/6/25 2:00	120,70	91,14	29,55	0,00	1	0	1	1	1					0				1		1			1		48,48	36,21		
26/6/25 3:00	116,98	88,44	28,54	0,00	1	0	1	1	1					0				1		1			1		47,30	35,05		
26/6/25 4:00	114,71	88,97	25,74	0,00	1	0	1	1	1					0				1		1			1		42,48	34,43		
26/6/25 5:00	116,38	93,03	23,36	0,00	1	0	1	1	1					0				1		1			1		41,57	34,85		
26/6/25 6:00	122,72	102,12	19,37	1,23	1	0	1	1	1					0				1		1		1	1		37,41	36,76		
26/6/25 7:00	142,45	121,52	15,21	5,72	1	0	1	1	1		1			0				1		1		1	1	1	42,55	42,66		
26/6/25 8:00	160,11	138,15	10,91	11,04	1	0	1	1	1		1			0				1		1		1	1	1	47,49	47,58		
26/6/25 9:00	176,84	154,38	6,13	16,33	1	0	1	1	1		1			0				1	1	1		1	1	1	48,55	48,55		
26/6/25 10:00	185,89	160,52	5,38	19,99	1	0	1	1	1		1			0				1	1	1		1	1	1	48,55	48,55		
26/6/25 11:00	189,67	161,41	5,96	22,30	1	0	1	1	1		1			0				1	1	1		1	1	1	48,55	48,55		
26/6/25 12:00	195,17	165,31	6,36	23,51	1	0	1	1	1		1			0				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
26/6/25 13:00	200,68	168,93	8,00	23,75	1	0	1	1	1		1			0				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
26/6/25 14:00	201,14	169,89	8,32	22,93	1	0	1	1	1		1			0				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
26/6/25 15:00	197,07	165,70	10,19	21,18	1	0	1	1	1		1			0				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
26/6/25 16:00	196,90	167,84	10,74	18,32	1	0	1	1	1		1			0				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
26/6/25 17:00	200,45	172,21	14,07	14,17	1	0	1	1	1		1			0				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
26/6/25 18:00	203,59	176,07	18,72	8,80	1	0	1	1	1		1			0				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
26/6/25 19:00	197,18	174,02	20,34	2,82	1	0	1	1	1		1			0				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
26/6/25 20:00	189,42	165,34	23,92	0,17	1	0	1	1	1		1			0				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
26/6/25 21:00	181,92	157,42	24,50	0,00	1	0	1	1	1		1			0				1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
26/6/25 22:00	168,89	143,09	25,81	0,00	1	0	1	1	1		1			0				1		1	1	1	1	1	48,55	48,54		
26/6/25 23:00	154,86	128,75	26,11	0,00	1	0	1	1	1		1			0				1		1		1	1	1	47,55	46,42		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις