

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
26/7/25 0:00	204,70	181,37	23,33	0,00	1		1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/7/25 1:00	192,32	173,73	18,59	0,00	1		1	1	1		1	1	1					1		1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/7/25 2:00	182,57	170,29	12,27	0,00	1		1	1	1		1	1	1					1		1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/7/25 3:00	175,49	166,25	9,24	0,00	1		1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/7/25 4:00	170,53	159,82	10,70	0,00	1		1	1	1		1		1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/7/25 5:00	169,09	157,39	11,70	0,00	1		1	1	1		1		1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/7/25 6:00	171,84	159,57	11,73	0,54	1		1	1	1		1		1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/7/25 7:00	189,15	175,18	9,18	4,79	1		1	1	1		1		1	1			3	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/7/25 8:00	206,87	188,55	7,69	10,63	1		1		1		1		1	1			13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/7/25 9:00	221,77	200,26	5,85	15,67	1		1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/7/25 10:00	229,59	203,64	6,66	19,29	1		1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/7/25 11:00	232,08	205,40	5,01	21,68	1		1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/7/25 12:00	237,53	210,27	4,36	22,90	1		1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/7/25 13:00	244,44	215,97	5,25	23,23	1		1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/7/25 14:00	246,41	216,75	7,04	22,62	1		1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/7/25 15:00	244,53	216,61	7,11	20,82	1		1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/7/25 16:00	245,74	217,81	10,08	17,85	1		1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/7/25 17:00	248,32	222,99	11,57	13,75	1		1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/7/25 18:00	249,93	226,81	14,79	8,34	1		1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/7/25 19:00	244,08	223,06	18,53	2,49	1		1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/7/25 20:00	235,20	216,03	19,13	0,05	1		1	1	1		1		1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/7/25 21:00	226,55	211,45	15,10	0,00	1		1	1	1		1		1	1	1		3	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/7/25 22:00	213,59	200,41	13,18	0,00	1		1	1	1		1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
26/7/25 23:00	201,12	187,54	13,57	0,00	1		1	1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις