

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																		Κυριακή, 27 Ιούλιος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
27/7/25 0:00	188,14	173,94	14,20	0,00	1			1	1		1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
27/7/25 1:00	177,22	177,22	17,00	0,00	1		1	1	1		1		1					1	1	1	1	1		1	48,55	48,55	
27/7/25 2:00	169,33	149,24	20,09	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
27/7/25 3:00	161,84	143,85	17,99	0,00	1		1	1	1				1					1		1	1	1	1	1	48,28	48,29	
27/7/25 4:00	157,76	141,25	16,50	0,00	1		1	1	1				1					1		1	1	1	1	1	47,29	47,31	
27/7/25 5:00	157,86	140,59	17,27	0,00	1		1	1	1				1					1		1	1	1	1	1	47,30	47,30	
27/7/25 6:00	159,06	142,95	15,72	0,39	1		1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	47,66	47,68	
27/7/25 7:00	174,19	153,04	16,76	4,39	1		1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
27/7/25 8:00	190,63	161,72	19,17	9,74	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
27/7/25 9:00	204,43	171,09	18,82	14,52	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
27/7/25 10:00	213,23	173,12	21,07	19,05	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
27/7/25 11:00	215,58	170,64	23,12	21,82	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
27/7/25 12:00	219,41	172,62	23,47	23,32	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
27/7/25 13:00	224,78	178,36	22,75	23,67	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
27/7/25 14:00	225,66	183,12	19,56	22,99	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
27/7/25 15:00	223,51	181,95	20,51	21,04	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
27/7/25 16:00	224,51	185,74	20,40	18,37	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
27/7/25 17:00	224,37	188,91	21,40	14,06	1		1	1	1					1	1		2	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
27/7/25 18:00	225,05	194,49	21,79	8,77	1		1	1	1					1	1		10	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
27/7/25 19:00	217,16	194,14	20,37	2,65	1		1	1	1					1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
27/7/25 20:00	208,91	189,10	19,76	0,05	1		1	1	1					1	1		11	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
27/7/25 21:00	203,38	184,14	19,24	0,00	1		1	1	1				1	1	1		3	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
27/7/25 22:00	194,32	177,30	17,02	0,00	1		1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
27/7/25 23:00	184,27	160,92	23,35	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις