

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 28 Ιούλιος 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1					
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
28/7/25 0:00	171,95	145,51	26,44	0,00	1		1		1				1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
28/7/25 1:00	161,38	134,06	27,32	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1		1	1	1	48,14	48,09		
28/7/25 2:00	153,07	128,38	24,69	0,00	1		1	1	1				1					1		1	1		1	1	45,92	45,91		
28/7/25 3:00	147,28	121,98	25,29	0,00	1		1	1	1				1					1		1	1		1	1	44,88	44,15		
28/7/25 4:00	144,93	119,29	25,64	0,00	1		1	1	1				1					1		1	1		1	1	43,48	43,43		
28/7/25 5:00	144,68	122,75	21,94	0,00	1		1	1	1				1					1		1	1		1	1	43,35	43,34		
28/7/25 6:00	148,54	132,75	15,41	0,38	1		1	1	1				1					1		1	1	1	1	1	44,49	44,47		
28/7/25 7:00	169,01	151,96	12,32	4,73	1		1	1	1					1			5	1		1	1	1	1	1	48,34	48,36		
28/7/25 8:00	191,13	172,07	9,20	9,87	1		1	1	1					1	1		6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
28/7/25 9:00	208,87	183,77	10,96	14,14	1		1	1	1				1	1	1		13	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55		
28/7/25 10:00	219,70	189,08	12,35	18,27	1		1	1	1				1	1	1		13	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55		
28/7/25 11:00	222,72	185,91	15,39	21,43	1		1	1	1				1	1	1		13	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55		
28/7/25 12:00	228,30	186,86	18,51	22,94	1		1	1	1					1	1		13	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55		
28/7/25 13:00	233,73	196,13	14,36	23,24	1		1	1	1					1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
28/7/25 14:00	233,65	198,29	12,79	22,58	1		1	1	1					1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
28/7/25 15:00	228,72	195,39	12,51	20,83	1		1	1	1					1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
28/7/25 16:00	228,35	200,38	9,87	18,10	1		1	1	1					1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
28/7/25 17:00	229,62	208,28	7,29	14,05	1		1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
28/7/25 18:00	229,56	213,26	7,60	8,69	1		1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
28/7/25 19:00	222,57	209,47	10,49	2,61	1		1	1	1				1	1	1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
28/7/25 20:00	214,72	202,13	12,54	0,05	1		1	1	1				1	1	1		7	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
28/7/25 21:00	204,22	190,88	13,34	0,00	1		1	1	1				1	1	1		2	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
28/7/25 22:00	189,85	176,30	13,55	0,00	1		1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
28/7/25 23:00	176,27	164,23	12,04	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις