

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																		Πέμπτη, 28 Αύγουστος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
28/8/25 0:00	136,79	123,88	12,92	0,00			1	1	1		1			0	0		1		1	1	1	1	1	41,00	40,97	
28/8/25 1:00	128,24	115,21	13,02	0,00			1	1	1		1			0	0				1	1	1	1	1	38,40	38,37	
28/8/25 2:00	122,29	105,83	16,45	0,00			1	1	1		1			0	0				1	1	1	1	1	36,66	36,65	
28/8/25 3:00	118,44	105,53	12,91	0,00			1	1	1		1			0	0				1	1	1	1		35,52	35,48	
28/8/25 4:00	115,86	106,30	9,55	0,00			1	1	1		1			0	0				1	1	1	1		34,70	34,68	
28/8/25 5:00	118,48	108,31	10,16	0,00			1	1	1		1			0	0	0			1	1	1	1	1	35,46	35,49	
28/8/25 6:00	125,33	115,88	9,42	0,03			1	1	1		1			0	0		1		1	1	1	1	1	37,55	37,54	
28/8/25 7:00	141,26	132,25	6,65	2,36			1	1	1		1			0	1		1		1	1	1	1	1	42,26	42,30	
28/8/25 8:00	160,89	149,13	3,09	8,66			1	1	1		1			1	1		1		1	1	1	1	1	47,58	47,65	
28/8/25 9:00	178,08	163,66	0,86	13,56			1	1	1		1			1	1	1	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55	
28/8/25 10:00	187,76	168,59	1,32	17,85			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
28/8/25 11:00	191,37	168,61	1,83	20,93			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
28/8/25 12:00	196,02	171,05	2,57	22,41			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
28/8/25 13:00	201,74	175,08	4,00	22,66			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
28/8/25 14:00	202,80	176,72	4,26	21,81			1	1	1		1			1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
28/8/25 15:00	198,22	173,70	4,76	19,77			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
28/8/25 16:00	196,70	173,80	6,59	16,31			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
28/8/25 17:00	199,84	181,14	7,16	11,54			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
28/8/25 18:00	201,01	190,21	5,63	5,17			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
28/8/25 19:00	197,10	188,76	7,89	0,46			1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
28/8/25 20:00	195,34	185,62	9,73	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
28/8/25 21:00	183,48	168,64	14,84	0,00			1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
28/8/25 22:00	170,45	152,62	17,83	0,00			1	1	1				1		1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
28/8/25 23:00	156,92	140,00	16,92	0,00			1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	47,04	47,01	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις