

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 3 Αύγουστος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
3/8/25 0:00	156,89	145,81	11,08	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	46,88	46,89		
3/8/25 1:00	147,47	136,36	11,11	0,00	1		1	1					1					1	1	1	1	1	1	1	42,97	42,19		
3/8/25 2:00	140,19	128,25	11,93	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1	1	1	1		40,89	40,97		
3/8/25 3:00	135,47	121,98	13,48	0,00	1		1	1	1				1					1		1	1	1	1		40,62	40,59		
3/8/25 4:00	133,18	119,34	13,83	0,00	1		1	1	1				1					1		1	1	1	1		39,67	39,48		
3/8/25 5:00	134,32	117,75	16,56	0,00	1		1	1	1				1					1		1	1	1	1		40,04	40,19		
3/8/25 6:00	138,39	124,06	14,12	0,21	1		1	1	1				1					1		1	1	1	1		41,42	41,45		
3/8/25 7:00	150,16	136,58	10,62	2,97	1		1	1	1					1				1		1	1	1	1		44,80	44,81		
3/8/25 8:00	164,72	147,26	9,53	7,93	1		1	1	1					1	1			1		1	1	1	1		48,28	48,31		
3/8/25 9:00	178,50	158,37	7,41	12,73	1				1	1				1	1		4	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55		
3/8/25 10:00	187,92	165,00	5,73	17,18	1			1	1					1	1		12	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55		
3/8/25 11:00	191,00	165,84	5,29	19,88	1			1	1					1	1		13	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55		
3/8/25 12:00	196,40	168,29	5,62	22,49	1				1	1				1	1		13	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55		
3/8/25 13:00	202,28	171,82	8,25	22,20	1		1	1	1				1	1	1		7	1		1	1	1	1		48,55	48,55		
3/8/25 14:00	201,02	172,64	7,77	20,61	1		1	1	1				1	1	1		6	1		1	1	1	1		48,55	48,55		
3/8/25 15:00	199,87	170,23	9,73	19,91	1		1	1	1				1	1	1		6	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55		
3/8/25 16:00	201,89	170,04	14,55	17,30	1		1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55		
3/8/25 17:00	204,08	176,09	14,88	13,10	1		1	1	1					1	1			1		1	1	1	1	1	48,55	48,55		
3/8/25 18:00	206,95	185,06	14,42	7,47	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
3/8/25 19:00	201,61	186,73	12,91	1,97	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
3/8/25 20:00	196,54	184,69	11,83	0,02	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
3/8/25 21:00	190,37	180,16	10,20	0,00	1		1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
3/8/25 22:00	179,13	169,17	9,96	0,00	1		1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
3/8/25 23:00	168,33	156,78	11,55	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις