

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Πέμπτη, 31 Ιούλιος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
31/7/25 0:00	154,62	146,25	8,37	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	45,43	45,33
31/7/25 1:00	144,51	136,96	7,55	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1		1	1	1	41,78	41,77
31/7/25 2:00	137,37	131,00	6,37	0,00	1		1	1	1				1						1	1		1	1	1	39,92	40,01
31/7/25 3:00	132,96	126,72	6,24	0,00	1		1	1	1				1						1	1		1	1	1	39,21	39,16
31/7/25 4:00	128,87	121,10	7,77	0,00	1		1	1	1				1						1	1		1	1	1	35,49	35,30
31/7/25 5:00	131,03	122,41	8,62	0,00	1		1	1	1				1						1	1		1	1	1	37,04	37,21
31/7/25 6:00	137,12	128,64	8,09	0,39	1		1	1	1				1						1	1	1	1	1	1	38,46	38,20
31/7/25 7:00	157,48	141,92	11,07	4,49	1		1	1	1				1	1					1	1	1	1	1	1	45,83	45,75
31/7/25 8:00	178,17	157,42	10,36	10,40	1		1	1	1					1	1				1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/7/25 9:00	195,08	167,53	11,89	15,66	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/7/25 10:00	204,54	172,91	12,49	19,15	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/7/25 11:00	207,13	171,04	14,44	21,65	1		1	1	1					1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/7/25 12:00	211,54	172,81	15,73	23,00	1		1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/7/25 13:00	218,83	178,70	16,42	23,71	1		1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/7/25 14:00	219,75	176,11	20,93	22,71	1		1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/7/25 15:00	215,84	176,07	19,00	20,77	1		1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/7/25 16:00	215,20	180,65	17,30	17,25	1		1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/7/25 17:00	216,95	185,43	18,28	13,24	1		1	1	1				1		1		5	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/7/25 18:00	219,48	188,55	22,77	8,16	1		1	1	1				1		1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/7/25 19:00	215,56	187,93	25,38	2,24	1		1	1	1				1		1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/7/25 20:00	209,25	182,82	26,41	0,02	1		1	1	1				1		1		9	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/7/25 21:00	200,82	177,60	23,22	0,00	1		1	1	1				1		1		2	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/7/25 22:00	187,49	162,58	24,91	0,00	1		1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/7/25 23:00	175,70	147,06	28,64	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις