

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 31 Αύγουστος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
31/8/25 0:00	129,64	115,27	14,37	0,00	0	0		1	1				1	0	0		1		1	1	1	1	1	38,89	38,86
31/8/25 1:00	121,12	110,71	10,41	0,00	0	0		1	1				1	0	0		1		1	1	1	1	1	36,33	36,32
31/8/25 2:00	116,08	104,35	11,73	0,00	0	0		1	1				1	0	0		1		1	1	1	1		34,81	34,76
31/8/25 3:00	112,07	100,77	11,30	0,00	0	0		1	1				1	0	0		1		1	1	1	1		33,59	33,59
31/8/25 4:00	109,99	98,73	11,26	0,00	0	0		1	1				1	0	0		1		1	1	1	1		32,97	32,96
31/8/25 5:00	111,43	102,28	9,15	0,00	0	0		1	1				1	0	0		1		1	1	1	1		33,37	33,39
31/8/25 6:00	115,22	106,57	8,63	0,03	0	0		1	1				1	0	0		1		1	1	1	1		34,53	34,52
31/8/25 7:00	124,81	116,13	6,41	2,27	0	0		1	1				1	0	1		1		1	1	1	1		37,28	37,39
31/8/25 8:00	138,89	127,82	3,60	7,47	0	0		1	1				1	0	1		1		1	1	1	1		41,53	41,60
31/8/25 9:00	152,70	137,97	3,03	11,71	0	0		1	1				1	0	1		1		1	1	1	1	1	45,64	45,75
31/8/25 10:00	162,20	141,73	3,60	16,87	0	0		1	1				1	0	1	5	1		1	1	1	1	1	48,35	48,37
31/8/25 11:00	165,19	140,07	4,91	20,21	0	0		1	1				1	0	1	6	1		1	1	1	1	1	48,55	48,53
31/8/25 12:00	169,21	141,19	6,16	21,86	0	0		1	1		1		1	0	1	6	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/8/25 13:00	174,67	143,65	8,87	22,15	0	0		1	1		1		1	0	1	6	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/8/25 14:00	175,81	142,63	11,30	21,88	0	0		1	1				1	0	1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/8/25 15:00	173,97	142,52	11,43	20,02	0	0	1	1	1				1	0	1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/8/25 16:00	174,10	143,06	14,49	16,54	0	0	1	1	1				1	0	1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/8/25 17:00	175,43	148,41	15,47	11,54	0	0	1	1	1				1	0	1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/8/25 18:00	175,86	154,14	16,99	4,73	0	0	1	1	1				1	0	1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/8/25 19:00	174,34	159,05	14,90	0,38	0	0	1	1	1				1	0	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/8/25 20:00	175,13	158,19	16,94	0,00	0	0	1	1	1				1	0	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/8/25 21:00	168,99	151,20	17,79	0,00	0	0	1	1	1				1	0	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
31/8/25 22:00	159,25	141,53	17,72	0,00	0	0	1	1	1				1	0			1	1	1	1	1	1	1	47,64	47,60
31/8/25 23:00	147,84	134,68	13,16	0,00	0	0	1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1		1	44,34	44,32

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις