

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Τρίτη, 5 Αύγουστος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
5/8/25 0:00	158,01	139,93	18,08	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1	1		1	47,05	46,99		
5/8/25 1:00	146,90	127,53	19,36	0,00	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1		1	1	43,92	43,95		
5/8/25 2:00	139,18	118,11	21,07	0,00	1		1	1	1				1				1	1		1	1		1		41,78	41,70		
5/8/25 3:00	134,43	114,06	20,37	0,00	1		1	1	1				1				1	1		1	1		1		40,18	40,25		
5/8/25 4:00	131,81	112,53	19,27	0,00	1		1	1	1				1				1	1		1	1		1		39,50	39,52		
5/8/25 5:00	134,09	113,48	20,60	0,00	1		1	1	1				1				1	1		1	1		1		40,13	40,17		
5/8/25 6:00	139,64	117,33	22,09	0,22	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1		1		41,77	41,83		
5/8/25 7:00	159,52	135,10	19,80	4,63	1		1	1	1				1				1	1	1	1	1		1	1	47,06	47,15		
5/8/25 8:00	180,60	152,49	17,06	11,04	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55		
5/8/25 9:00	196,44	164,72	16,06	15,65	1		1	1	1				1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	48,55	48,55		
5/8/25 10:00	206,26	170,34	15,99	19,92	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
5/8/25 11:00	208,65	171,12	14,84	22,69	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
5/8/25 12:00	212,86	174,08	14,63	24,15	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
5/8/25 13:00	219,25	181,44	13,38	24,43	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
5/8/25 14:00	219,72	181,83	14,22	23,67	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
5/8/25 15:00	215,38	179,61	13,93	21,84	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
5/8/25 16:00	215,28	182,86	13,79	18,63	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
5/8/25 17:00	216,75	191,59	10,98	14,18	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
5/8/25 18:00	217,48	198,47	10,78	8,23	1		1	1	1					1	1		6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
5/8/25 19:00	210,98	194,11	14,73	2,14	1		1	1	1					1	1		6	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
5/8/25 20:00	203,93	186,50	17,42	0,01	1		1	1	1					1	1		5	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
5/8/25 21:00	194,55	172,31	22,24	0,00	1		1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
5/8/25 22:00	182,93	159,83	23,10	0,00	1		1	1	1				1		1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
5/8/25 23:00	169,82	146,16	23,67	0,00	1		1	1	1				1					1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις