

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025	00:00	22,13	17,52	4,61			1		1	1		7,75
	01:00	20,61	15,41	5,20			1		1	1		7,20
	02:00	19,40	13,82	5,57			1		1	1		5,98
	03:00	18,41	13,25	5,16			1		1	1		5,58
	04:00	17,83	12,29	5,53			1			1		6,24
	05:00	17,29	12,13	5,16			1			1		6,05
	06:00	17,49	12,26	5,23			1			1		6,12
	07:00	19,26	13,21	6,05			1			1		6,74
	08:00	20,86	14,37	6,49			1			1		7,30
	09:00	22,09	15,19	6,90		1	1			1		7,70
	10:00	22,83	15,85	6,98		1	1			1		7,85
	11:00	22,78	15,89	6,88		1	1			1		7,85
	12:00	23,29	16,43	6,86		1	1			1		7,85
	13:00	24,12	17,29	6,83		1	1			1		7,85
	14:00	23,96	17,20	6,76		1	1			1		7,85
	15:00	23,35	16,54	6,81		1	1			1		7,85
	16:00	23,42	16,56	6,86		1	1			1		7,85
	17:00	24,15	17,23	6,92		1	1			1		7,85
	18:00	26,00	18,81	7,19		1	1			1		7,85
	19:00	26,40	19,19	7,21		1	1			1		7,85
	20:00	26,35	19,06	7,30		1	1			1		7,85
	21:00	25,41	18,13	7,28		1	1			1		7,85
	22:00	23,76	16,63	7,13		1	1			1		7,85
	23:00	22,12	15,43	6,69		1	1			1		7,73

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Το ΑΠ Πυθαγόρειο και το ΑΠ Πυθαγόρειο 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 10:00 - 12:15. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης