

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	15,85	15,71	0,14		1	1			1	1,46
	01:00	14,75	14,74	0,01		1	1			1	2,95
	02:00	13,95	13,95	0,00			1			1	3,87
	03:00	13,49	13,49	0,00			1			1	3,23
	04:00	13,25	13,25	0,00			1			1	2,98
	05:00	13,40	13,40	0,00			1			1	3,13
	06:00	13,85	13,84	0,00			1			1	3,68
	07:00	15,81	15,80	0,01		1	1			1	2,25
	08:00	17,72	17,71	0,01		1	1			1	3,33
	09:00	18,99	18,92	0,07		1	1			1	5,19
	10:00	19,36	18,68	0,67		1	1			1	5,44
	11:00	18,59	17,98	0,61		1	1			1	4,20
	12:00	19,96	19,59	0,38		1	1			1	5,57
	13:00	20,88	20,51	0,37		1	1			1	6,49
	14:00	20,59	20,25	0,34		1	1			1	6,20
	15:00	19,70	19,15	0,54		1	1			1	5,35
	16:00	19,49	18,72	0,76		1	1			1	5,13
	17:00	20,29	19,05	1,24		1	1			1	5,90
	18:00	21,67	20,04	1,63	1		1			1	7,28
	19:00	22,06	18,76	3,30	1		1			1	7,67
	20:00	22,73	18,06	4,68	1		1			1	7,96
	21:00	21,04	17,04	4,00	1		1			1	6,65
	22:00	19,27	14,80	4,47	1		1			1	4,88
	23:00	17,73	13,85	3,88	1		1			1	4,07

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Στο διάστημα 11:03 - 11:19 σημειώθηκε μερική διακοπή στο ΗΣ λόγω εργασιών στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης