

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025	00:00	20,43	14,66	5,77		1	1			1		6,56
	01:00	18,93	12,39	6,54			1			1		7,27
	02:00	17,81	11,70	6,11			1			1		6,72
	03:00	17,03	11,59	5,44			1			1		5,96
	04:00	16,69	11,47	5,22			1			1		5,84
	05:00	16,34	11,65	4,69			1			1		5,72
	06:00	16,62	12,01	4,61			1			1		5,82
	07:00	17,81	12,55	5,26			1			1		6,23
	08:00	19,35	13,54	5,81			1			1		6,77
	09:00	20,87	14,91	5,96			1		1	1		7,30
	10:00	21,84	16,13	5,71			1		1	1		7,64
	11:00	22,49	17,65	4,83			1		1	1		7,85
	12:00	23,37	18,75	4,62			1		1	1	1	7,85
	13:00	24,60	20,02	4,58			1		1	1	2	7,85
	14:00	25,13	20,45	4,68			1		1	1	2	7,85
	15:00	24,61	19,16	5,45			1		1	1	2	7,85
	16:00	25,04	19,06	5,97			1		1	1	2	7,85
	17:00	25,83	19,56	6,27			1		1	1	2	7,85
	18:00	27,00	20,59	6,41			1		1	1	2	7,85
	19:00	26,92	20,66	6,26			1		1	1	2	7,85
	20:00	26,74	20,89	5,85			1		1	1	2	7,85
	21:00	25,45	19,78	5,66			1		1	1	2	7,85
	22:00	23,85	18,81	5,04			1		1	1	1	7,85
	23:00	22,50	17,42	5,07			1		1	1		7,85

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης