

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	15,93	11,25	4,69	1		1			1	4,77
	01:00	14,67	9,97	4,70	1		1				5,14
	02:00	13,88	9,49	4,39	1		1				4,86
	03:00	13,44	9,17	4,27	1		1				4,70
	04:00	13,19	8,94	4,25	1		1				4,62
	05:00	13,27	8,89	4,38	1		1				4,64
	06:00	13,75	9,27	4,48	1		1				4,81
	07:00	15,67	10,54	5,14	1		1				5,48
	08:00	17,55	11,94	5,61	1		1				6,14
	09:00	18,77	12,87	5,90	1					1	6,57
	10:00	19,33	13,28	6,05	1					1	6,77
	11:00	19,47	13,41	6,06	1					1	6,82
	12:00	20,30	14,38	5,92	1					1	7,11
	13:00	20,74	14,58	6,16	1	1	1				7,26
	14:00	20,17	13,89	6,28	1	1	1				7,06
	15:00	19,08	14,40	4,68	1	1	1				6,68
	16:00	19,00	15,26	3,74	1	1	1				6,62
	17:00	19,93	16,28	3,64	1	1	1				6,97
	18:00	21,38	16,75	4,63	1	1	1				7,48
	19:00	22,00	16,85	5,15	1	1	1				7,70
	20:00	22,92	16,84	6,08	1	1	1				7,85
	21:00	21,46	15,56	5,89	1	1	1				7,51
	22:00	19,84	14,54	5,30	1	1	1				6,94
	23:00	18,29	13,42	4,87	1	1	1				5,91

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Στο διάστημα 06:35 - 06:45 σημειώθηκε μερική διακοπή στο ΗΣ λόγω εργασιών στο δίκτυο. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων η μονάδα G11 εντάσσεται τελευταία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης