

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025	00:00	21,35	17,47	3,88			1		1	1		7,47
	01:00	20,07	16,89	3,18			1		1	1		6,72
	02:00	19,02	16,21	2,81			1		1	1		5,73
	03:00	18,07	15,86	2,21			1		1	1		4,65
	04:00	17,54	15,07	2,46			1		1	1		4,12
	05:00	16,91	14,08	2,83			1		1	1		3,49
	06:00	16,92	13,54	3,38			1		1	1		3,51
	07:00	17,73	13,70	4,03			1		1	1		4,32
	08:00	18,79	14,50	4,29			1		1	1		5,37
	09:00	19,81	15,57	4,24			1		1	1		6,39
	10:00	20,34	16,29	4,05			1		1	1		6,92
	11:00	20,96	17,19	3,77			1		1	1		7,34
	12:00	21,65	18,68	2,97			1		1	1		7,58
	13:00	22,38	19,46	2,92			1		1	1	1	7,83
	14:00	22,23	19,58	2,65			1		1	1	2	7,78
	15:00	21,96	19,41	2,55			1		1	1	2	7,53
	16:00	22,41	18,86	3,55			1		1	1	2	7,84
	17:00	23,54	19,95	3,59			1		1	1	2	7,85
	18:00	25,06	21,09	3,97			1		1	1	2	7,85
	19:00	25,36	20,46	4,90			1		1	1	2	7,85
	20:00	25,13	19,87	5,26			1		1	1	2	7,85
	21:00	24,68	19,79	4,89			1		1	1	2	7,85
	22:00	23,77	20,45	3,31			1		1	1	4	7,85
	23:00	22,67	20,05	2,62			1		1	1	6	6,21

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης