

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	16,59	11,33	5,25	1		1				5,80
	01:00	15,28	10,49	4,79	1		1				5,35
	02:00	14,73	9,77	4,96	1		1				5,16
	03:00	14,18	9,33	4,84	1		1				4,96
	04:00	13,94	9,38	4,56	1		1				4,88
	05:00	14,12	9,42	4,70	1		1				4,94
	06:00	14,49	9,96	4,53	1		1				5,07
	07:00	16,54	11,49	5,05	1		1				5,79
	08:00	18,22	12,20	6,02			1			1	6,38
	09:00	19,38	13,13	6,25			1			1	6,78
	10:00	19,65	13,44	6,21			1			1	6,88
	11:00	19,73	13,33	6,40			1			1	7,07
	12:00	20,71	14,55	6,16			1			1	7,29
	13:00	21,77	15,56	6,21	1		1			1	7,38
	14:00	21,51	14,65	6,86	1		1			1	7,14
	15:00	20,59	14,05	6,54			1			1	7,21
	16:00	20,82	14,01	6,82			1			1	7,29
	17:00	21,90	15,40	6,50			1			1	7,67
	18:00	22,96	16,30	6,66	1		1			1	7,85
	19:00	23,44	16,72	6,72	1		1			1	7,85
	20:00	24,06	17,30	6,77	1		1			1	7,85
	21:00	22,57	15,85	6,72	1		1			1	7,85
	22:00	21,13	15,33	5,80	1		1			1	6,74
	23:00	19,49	14,32	5,17	1		1			1	6,18

Στις 06:35 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 04:10 με 12:00. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης