

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	17,81	13,05	4,76			1			1	6,23
	01:00	16,33	12,02	4,31			1			1	5,72
	02:00	15,50	12,07	3,43			1			1	5,23
	03:00	14,88	11,00	3,88			1			1	4,61
	04:00	14,48	10,64	3,83			1			1	4,21
	05:00	14,67	11,28	3,39			1			1	4,41
	06:00	15,04	11,15	3,89			1			1	4,78
	07:00	16,73	12,36	4,36			1			1	5,85
	08:00	18,24	14,08	4,16			1			1	6,38
	09:00	19,39	16,12	3,27		1	1			1	5,26
	10:00	19,75	17,52	2,23		1	1			1	5,40
	11:00	19,91	18,04	1,87		1	1			1	5,86
	12:00	20,64	18,92	1,72		1	1			1	6,47
	13:00	21,51	19,65	1,86		1	1			1	7,12
	14:00	21,01	19,22	1,79		1	1			1	6,71
	15:00	19,93	18,06	1,86		1	1			1	5,91
	16:00	20,01	18,56	1,45		1	1			1	6,02
	17:00	21,21	20,24	0,97	1	1	1			1	6,64
	18:00	22,72	21,94	0,78	1	1	1			1	6,20
	19:00	23,47	22,68	0,79	1	1	1			1	5,33
	20:00	23,80	23,05	0,74	1	1	1			1	5,82
	21:00	22,18	21,71	0,46	1	1	1			1	3,71
	22:00	20,68	20,65	0,03	1	1	1			1	2,16
	23:00	18,60	18,60	0,00	1	1	1			1	2,49

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης