

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	17,17	17,16	0,01	1		1			1	2,78
	01:00	15,85	15,84	0,00	1		1			1	1,46
	02:00	15,07	15,07	0,00	1		1			1	0,68
	03:00	14,51	14,51	0,00	1		1			1	2,38
	04:00	14,00	14,00	0,00			1			1	3,95
	05:00	14,18	14,16	0,02			1			1	4,20
	06:00	14,80	14,80	0,00		1	1			1	2,41
	07:00	16,56	16,56	0,00		1	1			1	2,17
	08:00	18,39	18,39	0,00		1	1			1	4,25
	09:00	19,71	19,70	0,00		1	1			1	5,97
	10:00	20,03	19,97	0,06		1	1			1	6,15
	11:00	20,03	19,88	0,15		1	1			1	6,14
	12:00	20,81	20,68	0,13		1	1			1	6,56
	13:00	21,53	21,41	0,12		1	1			1	7,14
	14:00	20,90	20,82	0,08		1	1			1	6,51
	15:00	19,99	19,96	0,03		1	1			1	5,73
	16:00	19,92	19,86	0,06		1	1			1	6,08
	17:00	20,54	20,30	0,24		1	1			1	6,42
	18:00	22,26	22,02	0,25	1	1	1			1	4,98
	19:00	23,07	22,66	0,41	1	1	1			1	4,98
	20:00	23,40	22,88	0,53	1	1	1			1	5,54
	21:00	21,50	20,89	0,61	1	1	1			1	2,99
	22:00	19,95	19,52	0,43	1	1	1			1	2,82
	23:00	18,44	18,22	0,22	1		1			1	4,49

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης