

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025	00:00	21,15	18,76	2,39		1	1		1	1		3,61
	01:00	19,74	17,98	1,76		1	1		1	1		2,20
	02:00	18,68	17,68	1,00		1	1		1	1		2,50
	03:00	17,82	16,61	1,20			1		1	1		4,61
	04:00	17,41	16,10	1,31			1		1	1		3,99
	05:00	17,20	15,60	1,60			1		1	1		3,79
	06:00	17,30	15,38	1,92			1		1	1		3,89
	07:00	18,49	16,24	2,25			1		1	1		5,10
	08:00	20,11	18,26	1,85			1		1	1		6,73
	09:00	21,48	19,61	1,87			1		1	1		7,52
	10:00	22,53	20,45	2,08		1	1		1	1		5,43
	11:00	23,31	21,05	2,26		1	1		1	1		6,02
	12:00	24,39	22,45	1,95		1	1		1	1		6,85
	13:00	25,24	24,21	1,03		1	1		1	1		7,70
	14:00	25,34	24,66	0,68		1	1		1	1		7,80
	15:00	24,97	24,43	0,54		1	1		1	1		7,43
	16:00	25,08	24,44	0,64		1	1		1	1		7,54
	17:00	26,14	26,01	0,13		1	1		1	1	2	7,58
	18:00	27,04	26,27	0,77		1	1		1	1	2	7,85
	19:00	26,95	26,06	0,89		1	1		1	1	2	7,85
	20:00	26,64	25,40	1,25		1	1		1	1	2	7,85
	21:00	25,81	23,37	2,45		1	1		1	1	1	7,77
	22:00	24,65	21,03	3,62		1	1		1	1		7,11
	23:00	23,24	19,71	3,53		1	1		1	1		6,08

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης