

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Α Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025	00:00	21,63	18,61	3,03		1	1		1	1		4,09
	01:00	20,16	17,92	2,24		1	1		1	1		4,40
	02:00	19,04	15,75	3,29			1		1	1		5,69
	03:00	18,29	13,98	4,31			1		1	1		4,88
	04:00	17,97	14,02	3,95			1		1	1		4,56
	05:00	17,78	14,01	3,77			1		1	1		4,37
	06:00	17,86	14,00	3,85			1		1	1		4,44
	07:00	19,51	14,38	5,13			1		1	1		6,09
	08:00	21,43	15,49	5,94			1		1	1		7,50
	09:00	23,20	17,06	6,14			1		1	1		7,85
	10:00	24,00	17,08	6,92			1		1	1		7,85
	11:00	24,48	17,46	7,02			1		1	1		7,85
	12:00	25,32	18,29	7,02			1		1	1		7,85
	13:00	26,32	19,86	6,45			1		1	1	2	7,85
	14:00	26,41	20,23	6,19			1		1	1	2	7,85
	15:00	26,24	19,83	6,41			1		1	1	2	7,85
	16:00	26,17	19,11	7,06			1		1	1	2	7,85
	17:00	27,23	20,22	7,01			1		1	1	3	7,85
	18:00	28,83	21,59	7,24			1		1	1	4	7,85
	19:00	29,24	21,95	7,28			1		1	1	4	7,85
	20:00	29,07	22,33	6,74			1		1	1	4	7,85
	21:00	27,86	20,71	7,15			1		1	1	3	7,85
	22:00	26,28	19,55	6,73			1		1	1	3	7,85
	23:00	24,91	18,41	6,51			1		1	1	3	7,85

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης