

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	16,06	11,40	4,66			1			1	5,62
	01:00	14,85	10,93	3,92			1			1	4,58
	02:00	14,00	10,66	3,35			1			1	3,74
	03:00	13,51	10,49	3,02			1			1	3,25
	04:00	13,17	10,47	2,70			1			1	2,91
	05:00	13,37	10,54	2,83			1			1	3,11
	06:00	13,68	10,52	3,16			1			1	3,42
	07:00	14,45	10,59	3,86			1			1	4,18
	08:00	15,30	10,88	4,42			1			1	5,03
	09:00	15,99	11,06	4,93			1			1	5,60
	10:00	16,14	11,18	4,96			1			1	5,65
	11:00	16,71	11,45	5,26			1			1	5,85
	12:00	16,99	11,59	5,41			1			1	5,95
	13:00	17,23	11,77	5,46			1			1	6,03
	14:00	16,48	11,25	5,22			1			1	5,77
	15:00	15,58	10,69	4,90			1			1	5,32
	16:00	15,82	10,77	5,06			1			1	5,54
	17:00	17,01	11,59	5,42			1			1	5,95
	18:00	18,64	12,94	5,70			1			1	6,52
	19:00	19,25	14,77	4,48			1			1	6,74
	20:00	19,88	15,67	4,21		1	1			1	5,49
	21:00	18,84	14,64	4,20		1	1			1	4,45
	22:00	17,77	13,21	4,56		1	1			1	4,89
	23:00	16,29	11,14	5,15		1	1				5,70

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης