

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2025	00:00	23,31	17,52	5,79			1		1	1	3	7,85
	01:00	21,91	16,12	5,79			1		1	1		7,67
	02:00	20,51	14,66	5,85			1		1	1		7,10
	03:00	19,65	14,29	5,36			1		1	1		6,24
	04:00	19,07	14,28	4,79			1		1	1		5,66
	05:00	18,48	13,92	4,56			1		1	1		5,07
	06:00	18,67	13,99	4,68			1		1	1		5,26
	07:00	20,15	14,47	5,68			1		1	1		6,74
	08:00	22,19	15,78	6,41			1		1	1		7,77
	09:00	23,74	17,32	6,42			1		1	1		7,85
	10:00	24,53	18,00	6,52			1		1	1		7,85
	11:00	25,00	18,34	6,66			1		1	1		7,85
	12:00	25,86	19,11	6,75			1		1	1	1	7,85
	13:00	27,66	20,74	6,92			1		1	1	2	7,85
	14:00	28,23	21,27	6,96		1	1		1	1	1	7,85
	15:00	28,41	21,76	6,65		1	1		1	1		7,85
	16:00	28,82	22,37	6,46		1	1		1	1		7,85
	17:00	29,82	22,95	6,87		1	1		1	1		7,85
	18:00	31,11	23,89	7,22		1	1		1	1		7,85
	19:00	30,98	24,03	6,95		1	1		1	1		7,85
	20:00	30,60	23,51	7,09		1	1		1	1		7,85
	21:00	29,28	22,33	6,95		1	1		1	1		7,85
	22:00	27,63	21,10	6,53		1	1		1	1		7,85
	23:00	26,15	19,10	7,05		1	1		1	1		7,85

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης