

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	14,73	11,35	3,38			1			1	4,46
	01:00	13,65	11,00	2,66			1			1	3,39
	02:00	12,95	10,75	2,20			1			1	2,69
	03:00	12,65	10,74	1,91			1			1	2,39
	04:00	12,57	10,58	1,98			1			1	2,30
	05:00	12,76	10,58	2,17			1			1	2,49
	06:00	13,48	10,84	2,63			1			1	3,21
	07:00	15,28	11,74	3,54			1			1	5,02
	08:00	16,97	12,29	4,67		1	1			1	5,49
	09:00	17,68	12,79	4,89		1	1			1	5,80
	10:00	17,46	12,63	4,83			1			1	6,11
	11:00	17,24	12,58	4,66			1			1	6,03
	12:00	17,77	13,14	4,63			1			1	6,22
	13:00	18,67	14,60	4,07			1			1	6,53
	14:00	18,47	13,87	4,59			1			1	6,46
	15:00	17,78	13,37	4,41			1			1	6,22
	16:00	16,96	12,07	4,89		1				1	5,94
	17:00	17,72	11,91	5,82		1				1	6,20
	18:00	19,62	14,20	5,42		1				1	6,87
	19:00	20,86	16,54	4,32	1	1				1	6,56
	20:00	21,42	16,70	4,72	1	1				1	7,03
	21:00	19,91	14,93	4,98		1				1	6,97
	22:00	18,07	12,35	5,71		1				1	6,32
	23:00	16,42	11,55	4,87	1	1					5,75

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης