

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Α Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025	00:00	25,02	19,29	5,72		1	1		1	1		7,48
	01:00	23,60	18,33	5,28		1	1		1	1		6,40
	02:00	22,28	16,26	6,02			1		1	1		7,80
	03:00	21,29	15,37	5,92			1		1	1		7,45
	04:00	20,63	14,96	5,67			1		1	1		7,22
	05:00	19,88	14,51	5,36			1		1	1		6,46
	06:00	19,67	14,58	5,09			1		1	1		6,25
	07:00	20,31	14,68	5,63			1		1	1		6,90
	08:00	21,52	15,19	6,33			1		1	1		7,53
	09:00	22,50	16,33	6,17			1		1	1		7,85
	10:00	23,20	17,04	6,16			1		1	1		7,85
	11:00	24,29	17,84	6,45			1		1	1		7,85
	12:00	25,44	18,95	6,49			1		1	1		7,85
	13:00	26,44	20,31	6,13			1		1	1	2	7,85
	14:00	27,14	21,05	6,09			1		1	1	4	7,85
	15:00	27,45	21,33	6,12			1		1	1	4	7,85
	16:00	27,89	21,73	6,16			1		1	1	4	7,85
	17:00	29,22	22,58	6,65		1	1		1	1	1	7,85
	18:00	30,68	23,84	6,85		1	1		1	1		7,85
	19:00	30,29	23,66	6,63		1	1		1	1		7,85
	20:00	29,87	23,60	6,27		1	1		1	1		7,85
	21:00	29,44	23,58	5,86		1	1		1	1		7,85
	22:00	28,60	23,00	5,60		1	1		1	1		7,85
	23:00	27,42	21,53	5,89		1	1		1	1		7,85

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης