

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	14,76	10,71	4,06	1	1					5,17
	01:00	13,70	9,73	3,97	1	1					4,79
	02:00	12,80	9,18	3,62	1	1					4,48
	03:00	12,38	9,09	3,29	1	1					4,13
	04:00	12,32	9,03	3,29	1	1					4,07
	05:00	12,42	9,14	3,28	1	1					4,17
	06:00	13,22	9,76	3,46	1	1					4,63
	07:00	15,03	10,99	4,03	1	1					5,26
	08:00	16,68	13,80	2,88		1				1	5,84
	09:00	17,85	15,77	2,07		1				1	6,49
	10:00	17,59	15,32	2,27		1				1	6,44
	11:00	17,64	14,57	3,08		1				1	6,38
	12:00	18,32	15,28	3,04		1				1	6,55
	13:00	19,14	17,43	1,72	1	1				1	5,62
	14:00	18,65	16,82	1,83	1	1				1	4,26
	15:00	17,64	15,24	2,40	1	1				1	3,25
	16:00	17,71	15,00	2,72	1	1				1	3,32
	17:00	18,60	15,63	2,98	1	1				1	4,21
	18:00	20,07	17,28	2,79	1	1				1	5,92
	19:00	21,19	18,18	3,01	1	1				1	6,80
	20:00	21,70	17,31	4,39	1	1				1	7,31
	21:00	20,21	15,96	4,25	1	1				1	5,96
	22:00	18,62	15,52	3,10		1	1			1	4,23
	23:00	16,93	14,87	2,06		1	1			1	2,54

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης