

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025	00:00	25,93	19,85	6,08		1	1		1	1		7,85
	01:00	24,31	18,30	6,01		1	1		1	1		7,35
	02:00	22,58	16,56	6,02			1		1	1		7,85
	03:00	21,55	15,56	6,00			1		1	1		7,54
	04:00	20,86	15,00	5,86			1		1	1		7,30
	05:00	20,09	14,28	5,80			1		1	1		6,67
	06:00	19,95	13,97	5,98			1		1	1		6,53
	07:00	21,32	15,11	6,21			1		1	1		7,46
	08:00	23,01	16,93	6,08			1		1	1		7,85
	09:00	24,52	19,69	4,83		1	1			1		7,85
	10:00	24,97	21,04	3,93		1	1			1	2	7,85
	11:00	25,83	22,84	3,00		1	1			1	3	7,85
	12:00	27,25	24,35	2,90		1	1		1	1	4	7,68
	13:00	28,89	25,77	3,12		1	1		1	1	2	7,85
	14:00	29,87	26,26	3,61		1	1		1	1	2	7,85
	15:00	30,32	26,39	3,93		1	1		1	1	2	7,85
	16:00	30,61	26,25	4,36		1	1		1	1	3	7,85
	17:00	31,48	26,92	4,56	1		1		1	1	3	7,85
	18:00	32,42	27,93	4,49	1		1		1	1	4	7,85
	19:00	32,04	27,53	4,51	1		1		1	1	4	7,85
	20:00	30,83	25,82	5,02	1		1		1	1	2	7,85
	21:00	30,08	25,08	5,00	1		1		1	1	2	7,85
	22:00	29,09	24,12	4,98	1		1		1	1	1	7,85
	23:00	27,44	22,54	4,90	1		1		1	1		7,85

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Ι παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας από τις 16:50. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης