

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	15,37	13,58	1,79			1			1	5,11
	01:00	14,20	10,80	3,40			1			1	3,96
	02:00	13,37	10,51	2,86			1			1	3,11
	03:00	12,99	10,74	2,24			1			1	2,72
	04:00	12,85	10,63	2,21			1			1	2,60
	05:00	12,96	11,29	1,68			1			1	2,70
	06:00	13,60	11,72	1,88			1			1	3,33
	07:00	15,62	13,11	2,51			1			1	5,36
	08:00	16,98	15,17	1,81			1			1	6,31
	09:00	17,76	16,98	0,78		1	1			1	4,59
	10:00	17,85	17,18	0,67		1	1			1	3,46
	11:00	17,96	17,25	0,71		1	1			1	3,57
	12:00	18,99	17,72	1,27		1	1			1	4,70
	13:00	19,72	18,04	1,68		1	1			1	5,71
	14:00	19,17	17,62	1,55		1	1			1	4,97
	15:00	18,12	16,01	2,12		1	1			1	3,73
	16:00	18,13	15,97	2,16		1	1			1	3,74
	17:00	19,39	16,87	2,52		1	1			1	5,00
	18:00	20,82	17,19	3,63		1	1			1	6,49
	19:00	21,86	17,57	4,29		1	1			1	7,47
	20:00	22,35	18,16	4,19		1	1			1	7,82
	21:00	20,97	16,54	4,44		1	1			1	6,58
	22:00	19,38	14,57	4,80		1	1			1	5,54
	23:00	17,90	12,45	5,46			1			1	6,27

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης