

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025	00:00	25,90	22,01	3,89	1		1		1	1		7,85
	01:00	24,24	20,63	3,60	1		1		1	1		6,95
	02:00	22,69	19,75	2,93	1		1		1	1		5,68
	03:00	21,20	18,13	3,08	1		1			1		6,81
	04:00	20,25	16,73	3,52	1		1			1		6,43
	05:00	19,52	16,13	3,39	1		1			1		5,53
	06:00	19,38	16,91	2,47	1		1			1		5,52
	07:00	20,87	19,33	1,54	1		1			1		6,80
	08:00	23,30	21,81	1,49	1		1		1	1		7,19
	09:00	25,36	24,41	0,95	1		1		1	1		7,82
	10:00	25,68	24,80	0,88	1		1		1	1		7,85
	11:00	26,24	25,08	1,16	1		1		1	1	1	7,85
	12:00	27,22	25,45	1,77	1		1		1	1	1	7,85
	13:00	28,72	26,70	2,02	1		1		1	1	2	7,85
	14:00	29,26	27,25	2,01	1		1		1	1	3	7,85
	15:00	29,52	28,36	1,16	1		1		1	1	4	7,85
	16:00	29,94	28,71	1,23	1		1		1	1	4	7,85
	17:00	31,06	30,28	0,78	1		1		1	1	6	7,85
	18:00	32,62	31,99	0,63	1		1		1	1	7	7,85
	19:00	32,25	31,01	1,24	1		1		1	1	7	7,85
	20:00	31,14	28,78	2,35	1		1		1	1	5	7,85
	21:00	29,97	27,42	2,55	1		1		1	1	4	7,85
	22:00	28,30	26,60	1,70	1		1		1	1	4	7,85
	23:00	26,83	24,57	2,27	1		1		1	1	3	7,77

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης