

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025	00:00	25,51	24,03	1,48			1	1	1	1		8,85
	01:00	23,56	22,07	1,48			1	1	1	1		6,99
	02:00	22,12	21,17	0,96			1	1	1	1		6,07
	03:00	21,13	19,66	1,47			1	1	1	1		4,61
	04:00	20,42	18,76	1,66			1	1	1	1		3,85
	05:00	19,89	19,15	0,74			1	1	1	1		3,33
	06:00	19,78	19,73	0,05			1	1	1	1		3,22
	07:00	21,10	20,76	0,33			1	1	1	1		4,86
	08:00	23,18	22,89	0,29			1	1	1	1	1	6,27
	09:00	24,98	24,86	0,12			1	1	1	1	2	7,40
	10:00	25,83	25,83	0,00			1	1	1	1	4	7,24
	11:00	26,41	26,38	0,03			1	1	1	1	3	8,32
	12:00	27,22	27,15	0,07		1	1	1	1	1		6,61
	13:00	28,69	28,51	0,17		1	1	1	1	1	1	7,49
	14:00	28,81	28,60	0,21		1	1	1	1	1	2	7,11
	15:00	28,50	28,12	0,38		1	1	1	1	1	2	6,80
	16:00	28,68	28,32	0,36		1	1	1	1	1	2	6,97
	17:00	29,46	29,15	0,31		1	1	1	1	1	2	7,75
	18:00	30,43	30,15	0,28		1	1	1	1	1	2	8,73
	19:00	30,32	30,13	0,19		1	1	1	1	1	2	8,61
	20:00	30,13	30,09	0,04		1	1	1	1	1	2	8,42
	21:00	29,03	29,01	0,02		1	1	1	1	1	2	7,32
	22:00	27,31	27,31	0,00		1	1	1	1	1	1	6,11
	23:00	25,93	25,91	0,01	1		1	1	1	1		5,60

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης