

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	17,15	15,61	1,54		1	1			1	5,20
	01:00	15,95	14,88	1,07			1			1	6,10
	02:00	14,98	13,29	1,70			1			1	5,05
	03:00	14,32	12,31	2,01			1			1	4,06
	04:00	14,02	11,83	2,18			1			1	3,75
	05:00	14,09	10,34	3,76			1			1	3,83
	06:00	14,61	10,26	4,35			1			1	4,34
	07:00	15,73	11,46	4,27			1			1	5,46
	08:00	16,90	12,86	4,04			1			1	5,94
	09:00	17,98	13,28	4,70			1			1	6,29
	10:00	18,28	12,69	5,59			1			1	6,40
	11:00	18,58	12,87	5,70			1			1	6,50
	12:00	19,11	13,07	6,04			1			1	6,69
	13:00	20,01	13,57	6,44			1			1	7,00
	14:00	19,61	12,99	6,62			1			1	6,86
	15:00	19,03	12,61	6,42			1			1	6,66
	16:00	18,98	12,59	6,39			1			1	6,64
	17:00	20,11	13,42	6,69			1			1	7,04
	18:00	21,15	14,29	6,86			1			1	7,40
	19:00	21,86	14,78	7,08			1			1	7,65
	20:00	21,80	14,77	7,03			1			1	7,63
	21:00	20,42	13,72	6,70			1			1	7,15
	22:00	19,17	12,88	6,29			1			1	6,71
	23:00	17,65	11,97	5,68			1			1	6,18

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης