

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2025	00:00	24,15	24,06	0,08	1		1		1	1		6,61
	01:00	22,30	22,29	0,01	1		1		1	1		4,76
	02:00	20,71	20,71	0,00	1		1		1	1		3,86
	03:00	19,43	19,42	0,01	1		1			1		5,65
	04:00	18,65	18,46	0,20	1		1			1		4,69
	05:00	18,16	18,09	0,07	1		1			1		3,98
	06:00	18,24	18,24	0,00	1		1			1		4,10
	07:00	19,87	19,87	0,00	1	1	1			1		5,30
	08:00	22,00	22,00	0,00	1	1			1	1		6,31
	09:00	24,07	24,06	0,01	1	1			1	1	1	6,47
	10:00	24,60	24,22	0,38	1	1			1	1	2	6,11
	11:00	25,08	24,84	0,23	1	1			1	1	2	6,52
	12:00	25,98	25,72	0,26	1	1			1	1	2	7,43
	13:00	26,63	26,34	0,29	1	1			1	1	3	7,56
	14:00	26,72	26,40	0,32	1	1			1	1	3	7,66
	15:00	26,23	25,81	0,41	1	1			1	1	3	7,16
	16:00	26,26	25,65	0,61	1	1		1	1	1	3	6,13
	17:00	27,09	26,21	0,89	1			1	1	1	4	7,85
	18:00	28,47	27,52	0,96	1			1	1	1	5	7,85
	19:00	28,50	27,51	0,99	1			1	1	1	6	7,85
	20:00	27,88	26,74	1,14	1			1	1	1	5	7,85
	21:00	26,38	25,26	1,12	1			1	1	1	5	7,27
	22:00	24,61	23,62	0,98	1			1	1	1	4	6,01
	23:00	23,02	21,81	1,21	1			1	1	1	3	4,93

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 1 παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 01:00 με 07:40. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης