

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	16,28	11,67	4,61		1	1			1	4,96
	01:00	15,06	11,07	4,00		1	1				5,27
	02:00	14,24	9,81	4,43		1	1				4,98
	03:00	13,57	9,27	4,30		1	1				4,75
	04:00	13,21	9,66	3,55		1	1				4,62
	05:00	13,29	10,01	3,28		1	1				4,65
	06:00	13,66	9,96	3,70		1	1				4,78
	07:00	14,35	10,35	4,00		1	1				5,02
	08:00	15,29	10,60	4,70		1	1				5,35
	09:00	15,99	11,15	4,85			1			1	5,60
	10:00	16,10	11,51	4,59			1			1	5,64
	11:00	16,60	12,05	4,54			1			1	5,81
	12:00	17,01	12,93	4,08			1			1	5,95
	13:00	17,40	13,50	3,91			1			1	6,09
	14:00	16,93	12,26	4,67			1			1	5,93
	15:00	16,40	11,65	4,75			1			1	5,74
	16:00	16,71	11,99	4,72			1			1	5,85
	17:00	17,84	13,57	4,27			1			1	6,24
	18:00	19,16	15,12	4,04			1			1	6,71
	19:00	20,21	15,67	4,53		1	1			1	5,82
	20:00	20,56	15,84	4,72		1	1			1	6,17
	21:00	19,51	15,01	4,51		1	1			1	5,12
	22:00	18,29	13,85	4,43			1			1	6,40
	23:00	16,70	12,33	4,37			1			1	5,85

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης