

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025	00:00	21,53	19,76	1,77	1			1	1	1	1	4,45
	01:00	19,97	17,71	2,26	1			1	1	1		4,42
	02:00	18,75	16,84	1,91	1				1	1		5,60
	03:00	18,08	15,83	2,25	1				1	1		4,67
	04:00	17,68	15,60	2,07	1				1	1		4,26
	05:00	17,43	14,82	2,61	1				1	1		4,02
	06:00	17,21	14,71	2,50	1				1	1		3,80
	07:00	18,49	15,74	2,76	1				1	1		5,08
	08:00	19,90	16,62	3,29	1				1	1		6,59
	09:00	20,48	17,24	3,24	1	1			1	1		6,32
	10:00	20,78	18,44	2,35	1	1				1		6,56
	11:00	21,46	18,93	2,53	1	1				1		7,07
	12:00	22,07	17,71	4,35	1	1				1		7,68
	13:00	22,41	17,77	4,64	1	1				1		7,84
	14:00	21,89	17,57	4,32	1	1				1		7,50
	15:00	21,46	17,47	3,99	1	1				1		7,07
	16:00	22,04	18,19	3,85	1	1				1		7,65
	17:00	23,26	19,12	4,14	1	1				1		7,85
	18:00	24,55	19,94	4,61	1	1				1	1	7,85
	19:00	24,62	20,14	4,48	1	1				1	1	7,85
	20:00	24,57	19,15	5,41	1	1				1	1	7,85
	21:00	23,78	17,90	5,88	1	1				1	1	7,85
	22:00	22,68	17,16	5,52	1	1				1		7,85
	23:00	21,82	17,08	4,74	1	1				1		7,43

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης