

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Α Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025	00:00	20,65	16,47	4,18	1				1	1		7,23
	01:00	19,29	14,93	4,36	1				1	1		5,88
	02:00	18,24	14,16	4,08	1				1	1		4,82
	03:00	17,44	14,04	3,40	1				1	1		4,02
	04:00	16,90	13,64	3,25	1				1	1		3,48
	05:00	16,69	13,55	3,14	1				1	1		3,28
	06:00	16,66	13,69	2,97	1				1	1		3,28
	07:00	17,74	13,92	3,82	1				1	1		4,32
	08:00	18,98	14,84	4,14	1				1	1		5,56
	09:00	20,25	16,17	4,09	1				1	1		6,84
	10:00	20,74	17,93	2,81	1	1				1		6,54
	11:00	21,10	19,23	1,88	1	1				1		6,74
	12:00	21,87	20,45	1,42	1	1				1		7,48
	13:00	22,70	20,79	1,91	1	1				1	1	7,80
	14:00	23,01	21,38	1,63	1	1				1	2	7,60
	15:00	22,37	21,39	0,98	1	1				1	2	6,97
	16:00	22,75	22,08	0,67	1	1				1	2	7,34
	17:00	23,88	23,47	0,41	1	1			1	1	2	5,35
	18:00	24,92	24,45	0,47	1	1			1	1	2	6,37
	19:00	25,42	24,88	0,54	1	1			1	1	2	6,87
	20:00	25,60	25,27	0,33	1	1			1	1	2	7,05
	21:00	24,57	24,45	0,12	1	1			1	1	2	6,08
	22:00	22,81	22,80	0,02	1	1			1	1	2	4,32
	23:00	21,35	21,35	0,00	1	1			1	1	2	3,89

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης