

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	14,12	10,15	3,97		1	1				4,94
	01:00	13,34	9,55	3,79		1	1				4,67
	02:00	12,57	9,45	3,13		1	1				4,32
	03:00	12,30	9,40	2,90		1	1				4,05
	04:00	12,26	9,60	2,66		1	1				4,01
	05:00	12,41	9,77	2,64		1	1				4,16
	06:00	13,25	10,39	2,85		1	1				4,64
	07:00	14,90	10,26	4,64		1	1				5,21
	08:00	16,54	11,22	5,32		1	1				5,79
	09:00	17,18	11,71	5,47			1			1	6,01
	10:00	17,02	11,65	5,37			1			1	5,96
	11:00	17,02	11,58	5,44			1			1	5,96
	12:00	17,44	11,72	5,72			1			1	6,10
	13:00	18,01	13,20	4,81			1		1	1	5,26
	14:00	17,64	13,92	3,72			1		1	1	4,23
	15:00	16,65	13,92	2,73			1		1	1	3,23
	16:00	16,59	11,20	5,39			1			1	5,81
	17:00	17,78	12,04	5,74			1			1	6,22
	18:00	19,38	13,11	6,27			1			1	6,78
	19:00	20,78	14,10	6,67			1			1	7,27
	20:00	21,14	14,73	6,40			1			1	7,40
	21:00	19,67	14,09	5,58			1			1	6,88
	22:00	17,94	12,75	5,19			1			1	6,28
	23:00	16,19	12,14	4,05			1			1	5,67

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G12.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης