

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025	00:00	20,82	18,75	2,07	1		1		1	1		3,88
	01:00	19,11	17,93	1,18			1		1	1		6,20
	02:00	18,01	17,93	0,08			1		1	1		5,27
	03:00	17,24	17,24	0,00			1		1	1		4,13
	04:00	16,66	16,55	0,11			1		1	1		3,24
	05:00	16,29	15,99	0,31			1		1	1		2,88
	06:00	16,82	16,62	0,20			1		1	1		3,40
	07:00	16,42	16,42	0,00		1	1		1	1		2,95
	08:00	20,91	20,91	0,00		1	1		1	1		3,48
	09:00	22,78	22,78	0,00		1	1		1	1		5,88
	10:00	23,25	23,25	0,00		1	1		1	1		6,05
	11:00	23,40	23,40	0,00	1		1		1	1		5,99
	12:00	24,33	24,25	0,08	1		1		1	1		6,79
	13:00	25,40	25,29	0,12	1		1		1	1	2	6,85
	14:00	24,95	24,75	0,20	1		1		1	1	2	6,40
	15:00	24,34	23,98	0,35	1		1		1	1	2	5,78
	16:00	24,16	23,91	0,25	1		1		1	1	2	5,61
	17:00	24,50	24,28	0,22	1		1		1	1	2	5,95
	18:00	26,07	25,87	0,20	1		1		1	1	2	7,52
	19:00	26,24	26,16	0,08	1		1		1	1	2	7,69
	20:00	25,64	25,62	0,03	1		1		1	1	2	7,09
	21:00	25,12	25,09	0,03	1		1		1	1	2	6,56
	22:00	23,51	23,40	0,11	1		1		1	1	1	6,10
	23:00	21,93	21,63	0,30	1		1		1	1		4,84

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1. Στο διάστημα 07:00 με 08:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης