

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025	00:00	19,70	19,70	0,00	1				1	1	2	5,27
	01:00	18,42	18,42	0,00	1				1	1		5,75
	02:00	17,48	17,46	0,02	1				1	1		4,51
	03:00	16,77	16,77	0,00	1				1	1		3,37
	04:00	16,20	16,19	0,00	1				1	1		2,78
	05:00	16,00	15,97	0,03	1				1	1		2,58
	06:00	15,89	15,40	0,49	1				1	1		2,48
	07:00	16,74	16,36	0,37	1				1	1		3,32
	08:00	18,15	17,90	0,24	1				1	1		5,31
	09:00	19,52	19,21	0,31	1		1			1		5,86
	10:00	19,65	19,47	0,18	1		1			1		5,94
	11:00	19,98	19,98	0,00	1		1			1		6,12
	12:00	20,68	20,59	0,09	1		1			1		6,50
	13:00	21,25	20,93	0,32	1		1			1	1	6,35
	14:00	20,59	20,30	0,29	1		1			1	2	5,18
	15:00	20,02	20,00	0,03	1		1			1	2	4,62
	16:00	20,15	20,10	0,04	1		1			1	2	4,74
	17:00	21,16	21,04	0,12	1		1			1	2	5,76
	18:00	22,50	22,24	0,26	1		1			1	3	6,58
	19:00	23,02	22,67	0,35	1		1			1	4	6,60
	20:00	23,39	23,09	0,29	1		1			1	4	6,96
	21:00	22,69	22,35	0,34	1		1			1	4	6,27
	22:00	21,13	20,91	0,22	1		1			1	3	5,22
	23:00	19,79	19,74	0,05	1		1			1	1	5,05

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης