

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2025	00:00	20,11	19,88	0,23	1		1		1	1		4,17
	01:00	18,45	18,36	0,09	1		1		1	1		3,66
	02:00	17,49	17,48	0,01			1		1	1		4,21
	03:00	16,68	16,67	0,00			1		1	1		3,26
	04:00	16,30	16,30	0,00			1		1	1		2,89
	05:00	15,88	15,88	0,00			1		1	1		2,46
	06:00	16,24	16,24	0,01			1		1	1		2,83
	07:00	18,39	18,32	0,07			1		1	1		5,43
	08:00	20,40	20,30	0,10		1	1			1	2	5,22
	09:00	22,14	22,07	0,07		1	1			1	2	6,73
	10:00	22,81	22,71	0,11		1	1			1	2	7,41
	11:00	22,95	22,89	0,06		1	1			1	3	7,04
	12:00	23,89	23,78	0,10		1	1			1	3	7,85
	13:00	24,87	24,67	0,19		1	1			1	4	7,85
	14:00	24,60	24,50	0,10		1	1			1	4	7,85
	15:00	23,50	23,50	0,00		1	1			1	4	7,07
	16:00	23,53	23,52	0,01		1	1			1	4	7,11
	17:00	24,35	24,31	0,04		1	1			1	4	7,85
	18:00	26,08	26,06	0,01		1	1		1	1	2	7,52
	19:00	26,02	25,98	0,04		1	1		1	1	2	7,47
	20:00	25,52	25,51	0,02		1	1		1	1	2	6,97
	21:00	24,75	24,66	0,09		1	1		1	1	2	6,20
	22:00	23,08	23,00	0,09		1	1		1	1		6,06
	23:00	21,45	21,43	0,02		1	1		1	1		4,29

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης