

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025	00:00	18,34	18,32	0,02	1		1			1		4,34
	01:00	17,04	17,01	0,03	1		1			1		2,88
	02:00	16,14	16,03	0,11			1	1		1		2,72
	03:00	15,60	15,56	0,04			1	1		1		2,19
	04:00	15,18	15,18	0,00			1	1		1		1,76
	05:00	15,13	15,13	0,01			1	1		1		1,72
	06:00	15,48	15,48	0,00			1	1		1		2,06
	07:00	17,05	17,05	0,00			1	1		1		3,69
	08:00	18,88	18,88	0,00			1	1		1		5,46
	09:00	20,38	20,38	0,00		1	1			1		6,34
	10:00	20,65	20,63	0,02		1	1			1		6,49
	11:00	20,89	20,88	0,01		1	1			1		6,63
	12:00	21,54	21,53	0,00		1	1			1	2	6,13
	13:00	22,39	22,38	0,01		1	1			1	2	6,98
	14:00	22,11	22,05	0,05		1	1			1	2	6,70
	15:00	21,20	20,90	0,30		1	1			1	2	5,80
	16:00	21,14	20,83	0,31		1	1			1	2	5,74
	17:00	22,23	21,91	0,32		1	1			1	2	6,82
	18:00	23,74	23,23	0,51		1	1			1	4	7,32
	19:00	24,41	23,49	0,92		1	1			1	4	7,98
	20:00	24,89	24,11	0,78		1	1			1	4	8,47
	21:00	23,58	21,70	1,89		1	1			1	3	7,67
	22:00	21,88	18,00	3,88		1	1			1	3	5,96
	23:00	19,99	15,96	4,04		1	1			1	1	5,20

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης