

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 19 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 19 Ιουλίου 2025	00:00	19,69	19,49	0,20		1	1		1	1		2,15
	01:00	18,21	17,77	0,44			1		1	1		4,79
	02:00	17,02	16,36	0,67			1		1	1		3,61
	03:00	16,33	15,80	0,53			1		1	1		2,92
	04:00	15,78	14,93	0,84			1		1	1		2,36
	05:00	15,53	14,24	1,30			1		1	1		2,12
	06:00	15,79	14,47	1,33			1		1	1		2,38
	07:00	17,21	16,17	1,04			1		1	1		3,79
	08:00	18,77	17,64	1,13			1		1	1		5,76
	09:00	20,62	18,98	1,64			1		1	1		7,21
	10:00	21,49	19,13	2,36		1		1	1	1		4,92
	11:00	21,87	19,28	2,58		1		1	1	1		5,30
	12:00	22,57	20,30	2,27		1		1	1	1		6,20
	13:00	23,91	22,05	1,85		1		1	1	1		7,34
	14:00	24,04	21,35	2,69		1		1	1	1		7,48
	15:00	23,66	21,09	2,57		1		1	1	1		7,09
	16:00	23,74	21,26	2,48		1		1	1	1		7,17
	17:00	24,61	22,01	2,61		1		1	1	1	2	7,03
	18:00	26,28	22,77	3,51		1		1	1	1	2	7,85
	19:00	26,10	20,85	5,26		1		1	1	1	2	7,85
	20:00	25,37	19,25	6,12		1		1	1	1	1	7,85
	21:00	25,02	19,04	5,98		1		1	1	1	1	7,85
	22:00	23,98	18,35	5,64			1	1	1	1		7,42
	23:00	22,96	17,35	5,61			1	1	1	1		7,30

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης