

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 19 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 19 Αυγούστου 2025	00:00	18,35	14,64	3,71			1			1		6,42
	01:00	16,83	12,75	4,08			1			1		5,89
	02:00	15,80	12,00	3,79			1			1		5,53
	03:00	15,36	11,27	4,09			1			1		5,09
	04:00	15,08	11,18	3,90			1			1		4,81
	05:00	15,05	10,93	4,12			1			1		4,78
	06:00	15,39	11,08	4,31			1			1		5,12
	07:00	16,94	11,94	4,99			1			1		5,93
	08:00	18,94	13,54	5,39			1			1		6,63
	09:00	20,55	15,08	5,47			1		1	1	1	6,67
	10:00	21,12	15,32	5,80			1		1	1		7,39
	11:00	21,24	15,02	6,22			1		1	1		7,43
	12:00	21,94	15,29	6,64			1		1	1		7,68
	13:00	22,58	15,86	6,72			1		1	1		7,85
	14:00	22,26	15,32	6,94			1		1	1		7,79
	15:00	21,61	14,70	6,91			1		1	1		7,56
	16:00	21,83	15,42	6,41			1		1	1		7,64
	17:00	22,74	15,99	6,75			1		1	1		7,85
	18:00	24,56	17,55	7,01			1		1	1		7,85
	19:00	25,15	18,06	7,08			1		1	1		7,85
	20:00	25,45	18,32	7,12			1		1	1	1	7,85
	21:00	24,40	17,56	6,84			1		1	1	1	7,85
	22:00	22,71	16,42	6,29			1		1	1		7,85
	23:00	21,32	15,34	5,98			1		1	1		7,46

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης