

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 20 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 20 Ιουλίου 2025	00:00	21,39	16,35	5,03			1		1	1		7,49
	01:00	20,01	15,53	4,48			1		1	1		6,60
	02:00	18,95	14,41	4,54			1		1	1		5,53
	03:00	17,93	13,41	4,52			1		1	1		5,13
	04:00	16,99	12,20	4,78			1			1		5,95
	05:00	16,24	11,34	4,90			1			1		5,69
	06:00	16,42	11,39	5,02			1			1		5,75
	07:00	17,29	11,86	5,43			1			1		6,05
	08:00	18,34	12,82	5,52			1			1		6,42
	09:00	19,13	14,06	5,07			1			1		6,69
	10:00	19,80	14,71	5,09			1		1	1		6,39
	11:00	20,53	14,87	5,66			1		1	1		7,11
	12:00	21,31	16,00	5,30			1		1	1		7,46
	13:00	22,08	16,88	5,20			1		1	1		7,73
	14:00	22,16	16,78	5,38			1		1	1		7,76
	15:00	21,94	16,69	5,25			1		1	1		7,68
	16:00	22,25	16,61	5,64			1		1	1		7,79
	17:00	23,49	16,90	6,58			1		1	1		7,85
	18:00	24,58	17,83	6,75			1		1	1	2	7,85
	19:00	24,82	18,54	6,28			1		1	1	2	7,85
	20:00	24,10	17,49	6,60			1		1	1	2	7,85
	21:00	23,96	17,21	6,75			1		1	1	2	7,85
	22:00	23,40	17,61	5,79			1		1	1	2	7,85
	23:00	22,37	16,82	5,56		1	1		1	1		7,05

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης