

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Η Ρ Α Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025	00:00	19,40	12,86	6,54			1			1		6,79
	01:00	17,77	11,99	5,78			1			1		6,22
	02:00	16,65	11,33	5,32			1			1		5,83
	03:00	15,97	10,59	5,38			1			1		5,59
	04:00	15,65	10,52	5,13			1			1		5,38
	05:00	15,47	10,63	4,84			1			1		5,20
	06:00	15,70	10,70	5,00			1			1		5,43
	07:00	17,16	11,40	5,76			1			1		6,01
	08:00	18,86	12,49	6,37			1			1		6,60
	09:00	20,21	13,48	6,73			1			1		7,07
	10:00	20,79	13,76	7,03			1		1	1		7,28
	11:00	21,03	13,96	7,06			1		1	1		7,36
	12:00	21,55	14,59	6,95			1		1	1		7,54
	13:00	22,25	15,33	6,91			1		1	1		7,79
	14:00	22,06	15,20	6,86			1		1	1		7,72
	15:00	21,36	15,02	6,34			1		1	1		7,48
	16:00	21,64	15,33	6,31			1		1	1		7,57
	17:00	22,58	15,94	6,64			1		1	1		7,85
	18:00	24,04	17,22	6,81			1		1	1		7,85
	19:00	24,60	17,75	6,85			1		1	1		7,85
	20:00	24,94	18,04	6,90			1		1	1		7,85
	21:00	23,73	16,99	6,74			1		1	1		7,85
	22:00	22,12	16,12	6,00			1		1	1		7,74
	23:00	20,51	14,15	6,36			1		1	1	1	6,77

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Στο διάστημα 23:00 με 23:30 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών της G4.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης