

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025	00:00	20,79	15,03	5,76		1	1		1	1		6,53
	01:00	19,20	14,00	5,20			1		1	1		5,78
	02:00	18,08	13,16	4,92			1		1	1		5,28
	03:00	17,16	11,91	5,24			1			1		6,00
	04:00	16,60	11,53	5,07			1			1		5,81
	05:00	16,21	11,17	5,04			1			1		5,67
	06:00	16,56	11,29	5,27			1			1		5,80
	07:00	18,83	13,64	5,18			1	1	1			6,59
	08:00	20,37	14,31	6,06			1	1	1			7,13
	09:00	21,92	15,21	6,72			1	1	1		1	7,67
	10:00	22,28	15,55	6,73			1	1	1		2	7,80
	11:00	22,96	16,54	6,42			1	1	1		3	7,85
	12:00	24,45	18,17	6,28			1	1	1		3	7,85
	13:00	25,91	20,10	5,81		1	1	1	1		2	7,85
	14:00	26,19	20,14	6,05		1	1	1	1		2	7,85
	15:00	25,55	20,05	5,50		1	1	1	1		2	7,85
	16:00	25,84	19,89	5,95		1	1	1	1		2	7,85
	17:00	26,67	20,93	5,74			1	1	1	1	1	7,85
	18:00	28,15	22,59	5,56			1	1	1	1	2	7,85
	19:00	28,14	22,54	5,60			1	1	1	1	2	7,85
	20:00	27,60	23,24	4,36			1	1	1	1	2	7,85
	21:00	27,48	23,77	3,71			1	1	1	1	3	7,85
	22:00	26,33	22,75	3,58			1	1	1	1	3	7,85
	23:00	25,01	20,87	4,14			1	1	1	1	2	7,43

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης