

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025	00:00	19,03	13,50	5,52			1			1		6,66
	01:00	17,63	11,82	5,81			1			1		6,17
	02:00	16,56	11,07	5,50			1			1		5,80
	03:00	15,81	10,56	5,25			1			1		5,53
	04:00	15,54	10,52	5,02			1			1		5,27
	05:00	15,33	10,51	4,81			1			1		5,06
	06:00	15,59	10,47	5,12			1			1		5,33
	07:00	16,97	11,25	5,72			1			1		5,94
	08:00	18,58	12,25	6,33			1			1		6,50
	09:00	19,92	13,21	6,71			1			1		6,97
	10:00	20,61	13,80	6,81			1			1		7,21
	11:00	20,34	15,95	4,39			1		1	1		6,93
	12:00	20,80	18,97	1,83			1		1	1	2	6,37
	13:00	21,71	20,96	0,75			1		1	1	3	6,77
	14:00	21,43	15,61	5,82			1		1	1		7,50
	15:00	21,79	15,49	6,30			1		1	1		7,63
	16:00	21,73	14,72	7,01			1		1	1		7,60
	17:00	22,83	15,85	6,98		1			1	1		7,85
	18:00	24,65	18,06	6,59		1			1	1		7,85
	19:00	24,49	18,37	6,11		1			1	1	1	7,85
	20:00	24,62	17,95	6,67		1			1	1	2	7,85
	21:00	23,59	17,58	6,02		1			1	1	1	7,85
	22:00	22,28	16,75	5,53		1			1	1		7,80
	23:00	21,24	15,90	5,34		1			1	1		7,43

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Τις μεσημεριανές ώρες πραγματοποιήθηκαν εργασίες στα συστήματα εποπτείας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης