

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025	00:00	23,18	18,14	5,04			1	1	1	1		6,67
	01:00	21,46	16,34	5,12				1	1	1		7,51
	02:00	20,21	16,89	3,32	1			1	1	1		6,66
	03:00	19,02	16,20	2,82	1			1		1		5,78
	04:00	18,59	15,95	2,64	1			1		1		5,50
	05:00	18,08	15,28	2,79	1			1		1		4,66
	06:00	18,20	15,30	2,90	1			1		1		4,78
	07:00	20,18	16,75	3,43	1			1		1		6,76
	08:00	22,62	18,99	3,63	1			1	1	1		6,30
	09:00	23,99	20,18	3,82	1			1	1	1		7,43
	10:00	24,59	20,27	4,33	1			1	1	1		7,85
	11:00	25,07	21,44	3,63	1			1	1	1		7,85
	12:00	26,47	23,19	3,27	1			1	1	1	1	7,85
	13:00	28,19	25,56	2,63		1		1	1	1	3	7,85
	14:00	28,96	26,67	2,29		1	1	1	1	1	4	6,78
	15:00	28,72	26,58	2,14		1	1	1	1	1	2	7,02
	16:00	28,90	27,84	1,07		1	1	1	1	1	1	7,71
	17:00	29,68	28,94	0,75		1	1	1	1	1	1	7,85
	18:00	30,96	29,80	1,16		1	1	1	1	1	3	7,85
	19:00	30,51	28,65	1,86		1	1	1	1	1	3	7,85
	20:00	29,82	27,80	2,02		1	1	1	1	1	2	7,85
	21:00	29,09	27,38	1,71		1	1	1	1	1	2	7,39
	22:00	27,89	26,41	1,48		1	1	1	1	1	2	6,43
	23:00	26,48	25,02	1,46		1	1	1	1	1		6,18

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1. Το ΑΠ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 16:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης