

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025	00:00	18,98	14,66	4,32		1			1	1		6,42
	01:00	17,26	13,21	4,05		1				1		6,08
	02:00	16,20	12,83	3,37		1				1		5,76
	03:00	15,50	12,65	2,85		1				1		5,50
	04:00	15,12	13,21	1,90		1				1		5,53
	05:00	15,04	13,26	1,78		1				1		5,45
	06:00	15,19	13,26	1,93		1				1		5,70
	07:00	16,54	14,30	2,23		1				1		6,15
	08:00	18,80	17,48	1,32	1	1				1		4,76
	09:00	20,80	20,65	0,15	1	1				1	1	6,22
	10:00	21,77	21,77	0,00		1	1			1	2	6,37
	11:00	22,34	22,34	0,00		1	1			1	3	6,42
	12:00	23,43	23,43	0,00		1	1			1	3	7,51
	13:00	24,40	24,40	0,01		1	1		1	1	3	5,34
	14:00	24,40	24,36	0,04		1	1		1	1	2	5,88
	15:00	23,95	23,92	0,02		1	1		1	1	2	5,97
	16:00	23,95	23,88	0,07		1	1		1	1	2	5,96
	17:00	24,82	24,74	0,07	1	1	1		1	1	1	6,17
	18:00	26,27	26,20	0,08	1		1		1	1	3	7,21
	19:00	26,53	26,42	0,11	1		1		1	1	3	7,46
	20:00	26,46	26,39	0,06	1		1		1	1	3	7,40
	21:00	24,86	24,79	0,07	1		1		1	1	3	5,80
	22:00	22,86	22,68	0,18	1		1		1	1	3	4,84
	23:00	21,43	21,28	0,16	1		1		1	1	2	3,84

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης